석면해체・제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
한지운	산업위생관리기사	202021903015	측정자
조현석	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	1	부지경계선	원스랩 / 1	10.4	1월 23일 8시 35분	0.002	기준미만
	2	부지경계선	원스랩 / 1	10.2	1월 23일 8시 44분	0.003	기준미만
	3	부지경계선	원스랩 / 1	10.2	1월 23일 8시 53분	0.002	기준미만
	4	부지경계선	원스랩 / 1	10.3	1월 23일 9시 01분	0.002	기준미만
	5	위생설비 입구	원스랩 / 1	10.6	1월 23일 9시 07분	0.002	기준미만
	6	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.3	1월 23일 9시 11분	0.002	기준미만
	7	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.5	1월 23일 9시 15분	0.004	기준미만
	8	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.6	1월 23일 9시 18분	0.002	기준미만
	9	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.3	1월 23일 9시 22분	0.003	기준미만
	10	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.2	1월 23일 9시 27분	0.002	기준미만
	11	폐기물 반출구	원스랩 / 1	10.4	1월 23일 14시 23분	0.001	기준미만
	12	작업장주변-실내	원스랩 / 1	10.3	1월 23일 9시 33분	0.002	기준미만