첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 진말초 석면텍스 철거공사

측정일시 : 1월 24일

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
한지운	산업위생관리기사	20202190301S	측정자
조현석	관련학과 졸업		분석자

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
본관 3층	1	100	10.2	0.001	미만
본관 3층	2	100	10.2	0.002	미만
본관 3층	3	100	10.3	0.002	미만
본관 3층	4	100	10.2	0.001	미만
본관 3층	5	100	10.2	0.003	미만