## 첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 진말초 석면텍스 철거공사

측정일시 : 1월 25일

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
한지운	산업위생관리기사	20202190301S	측정자
조현석	관련학	- 과 졸업	분석자

	측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량( <b>l</b> /min)	측정농도(개/ 때³)	초과여부		
본관 2층		1	100	10.5	0.004	미만		
본관 2층		2	100	10.4	0.004	미만		
본관 2층		3	100	10.3	0.002	미만		
본관 2층		4	100	10.5	0.001	미만		
	본관 2층	5	100	10.4	0.002	미만		
	본관 옥탑층	6	100	10.3	0.005	미만		
	본관 옥탑층	7	100	10.5	0.004	미만		
		1	ı					